

Inspektions- og vedligeholdelsesprocedurer (806-5)

Tilbagestrømningssikring med kontrollerbart trykreduceret område (sikringsarmatur BA)

- Inspektion:
- Kontroller, at der ikke er ændringer i brugen af vand på nedstrømssiden, og at udstyret (se figur B.2) således stadig egner sig til at beskytte ledningsnettet, og eventuel tilbagestrømning bør ikke overskride udstyrets afløbskapacitet.
- Kontroller, at installationen er i overensstemmelse med installationskravene.
- Kontroller:
 - sikringsarmaturets tilgængelighed;
 - udluftningen;
 - at armaturet er placeret, så det ikke risikerer oversvømmelse;
 - at armaturet er beskyttet mod frost eller for høje temperaturer;
 - at betjeningen af sikringsarmaturets dele (ventiler, filterindsats, trykprøvningsstuds) er nem;
 - at placeringen af udløbsåbningen er 90° på den lodrette, og at afstanden fra lufttrykbremseren til afløbsrøret er korrekt;
 - enhedens overflade (korrosion eller nedbrydning);
 - afløbsinstallationens kapacitet til opsamling af afløbsvandet;
 - om der er væske i vandlåsen, hvis der er en vandlås.