



Teknisk data

V4043/44, V8043/44 og VC-ventiler

Medie:	1-95C vand med max. 50% glycol jf. VDI 2035
--------	---

Krav iht. standard VDI 2035:

Systemet skal gennemskylles før opstart, for at affiltrere partikler, sedimenter og urenheder (evt. via magnetisk filter)

Mediet må ikke indeholde for høje koncentrationer af Mg^{2+} (mediets hårdhed) og Ca^{2+} (mediets kalkindhold)

Applikationer:

Zoneventilerne benyttes i lukkede/affiltrede varmesystemer og er ikke godkendt til drikkevand.

Tilstedeværelsen af sedimenter, partikler og kalk kan påvirke ventilernes funktion og forkorte levetiden

Krav ved efterpåfyldning:

Ved efterpåfyldning af vand fra drikkevandsinstallation, skal forbindelsen mellem drikkevandet og anlægs systemet være udført, iht. gældende lovkrav om behørig tilbagestrømningssikring iht. DSEN1717 og DS439:2024

